

Перечень документов по пожарной безопасности, необходимых на объекте в соответствии с новыми Правилами противопожарного режима в РФ (вводятся в действие с 01.01.2021 г.)

№ п/п	Наименование документа	Пояснения к документу	Пункт правил
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности.	<i>Разрабатывается в отношении каждого здания, сооружения (за иск. жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства). Требования к инструкции указаны в разделе XVIII Правил. Утверждается руководителем организации.</i>	п.2
2.	Документы, подтверждающие проведение обучения лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.	<i>Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»</i>	п.3
3.	Документ о назначении лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.	<i>Назначать ответственных лиц является правом руководителя организации.</i>	п.4
4.	План эвакуации людей при пожаре.	<i>Разрабатывается в отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек. Для гостиниц, мотелей, общежитий и других зданий, приспособленных для временного пребывания людей, план эвакуации разрабатывается в безусловном порядке (вывешиваются в номерах - локальные, на этажах - этажные).</i>	п.5
5.	Документы, подтверждающие проведение практических тренировок по эвакуации.	<i>Тренировки проводятся на объектах с массовым пребыванием людей (>50 человек) не реже 1 раза в полугодие. Алгоритм проведения тренировки и формы документов.</i>	п.9
6.	Информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.	<i>Размещается в местах установки приемноконтрольных приборов. Указываются линии связи пожарной сигнализации, а для безадресных систем пожарной сигнализации группа контролируемых помещений.</i>	п.10
7.	Документы, подтверждающие категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны.	<i>Проводится только в отношении производственных и складских помещений, а также наружных установок в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</i>	п. 12
8.	Техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия.	<i>Требование применяется при наличии на объекте строительных контракций с огнезащитным покрытием. В акте проверки указываются места с наличием поврежденного огнезащитного покрытия, описание характера повреждений и рекомендуемых сроков их устранения.</i>	п.13
9.	Журнал эксплуатации си-	<i>В журнале фиксируются проведение следующих проверок</i>	

	<p>стем противопожарной защиты.</p>	<p>(работ), связанных с системами противопожарной защиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах (+составляется протокол испытаний); - проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара; - проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре; - работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений (+ составляется акт); - проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения; - проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки); - перекачка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода; - проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов; - работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (АУПС, АУПТ, СОУЭ, системы противодъшной вентиляции); - учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей; - проверка состояния огнезащитных покрытий; - проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности. 	<p>п.17</p> <p>п.30</p> <p>п.42</p> <p>п.43 п. 124</p> <p>п.48</p> <p>п.48 п.50</p> <p>п.50</p> <p>п.52</p> <p>п.54</p> <p>п.60</p> <p>п.13,п.95 п.412</p>
10.	<p>Инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта.</p>	<p>Инструкция должна находиться в помещении пожарного поста (диспетчерской).</p>	<p>п.56</p>
11.	<p>Инструкция о порядке использования лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений".</p>	<p>Утверждается руководителем организации. Вывешивается непосредственно у органов управления кабиной лифта.</p>	<p>п.47</p>
12.	<p>Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения</p>	<p>Разрабатывается для АУПС, АУПТ, СОУЭ, систем противодъшной вентиляции. Утверждается руководителем организации. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том</p>	<p>п.54</p>

		<i>числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</i>	
13.	Паспорт для объектов, подверженных угрозе лесных пожаров: - паспорт населенного пункта; - паспорт территории организации отдыха детей и их оздоровления; - паспорт территории садоводства или огородничества.	<i>Разрабатывается и утверждается ежегодно к началу пожароопасного сезона в соответствии с разделом XX Правил.</i>	п.16
Для культурно-просветительных и зрелищных учреждений			
14.	Для музеев, картинных галерей и т.п.: - план эвакуации музейных предметов и других ценностей; Для цирков, зоопарков и др.: - план эвакуации животных в случае пожара.	<i>Разработка планов обеспечивается руководителем организации.</i>	п.93
Для объектов сельскохозяйственных производств			
15.	Инструкция для обслуживающего персонала по выводу животных в случае возникновения пожара.	<i>Составляется для каждого отдельного помещения скотного двора. Вывешивается в помещениях скотного двора на видном мест.</i>	п. 174
Для метрополитена			
16.	Оперативный план пожаротушения. Инструкции о мерах пожарной безопасности. План эвакуации пассажиров. Инструкция о порядке действия работников метрополитена при работе шахт тоннельной вентиляции в случае задымления или пожара.	<i>Обеспечивается наличие на каждой станции метрополитена в помещений дежурного по станции. Второй экземпляр оперативного плана пожаротушения хранится в кассе у старшего кассира и выдается по первому требованию руководителя тушения пожара.</i>	п.210
Для детских палаточных лагерей			
17.	Инструкция о мерах пожарной безопасности.	<i>Утверждается руководителем детского лагеря. Дополнительно отражаются вопросы применения на территории лагеря открытого огня, а также мест хранения ЛВЖ и ГЖ.</i>	п.433
18.	Документы, подтверждающие проведение противопожарного инструктажа для детей.	<i>Организуется лицом, ответственным за пожарную безопасность детского лагеря.</i>	п.440
При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей			
19.	Схема местности в составе инженерно-технических мероприятий, при выполнении которых возможно проведение фейерверка.	<i>На схему местности наносятся пункты размещения фейерверочных изделий с учётом безопасных расстояний до зданий, сооружений (с указанием границ безопасной зоны), а также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации.</i>	п.441